



**LEGENDA MÍSTNOSTÍ:**

MÍSTNOST			MÍSTNOST		
OZN.	NÁZEV	(m <sup>2</sup> )	OZN.	NÁZEV	(m <sup>2</sup> )
-1.01	TĚLOCVIČNA	604,02	-1.12	ŠATNA INVALIDE	6,32
-1.02	VÝTAH	3,70	-1.13	WC A SPRCHA INVALIDE	6,52
-1.03	CHODBA	60,85	-1.14	ŠATNA CHLAPCI	13,70
-1.04	SKLAD BUFETU	2,85	-1.15	WC CHLAPCI	8,03
-1.05	WC A ŠATNA ZAMĚSTNANCI	5,32	-1.16	UMÝVÁRNA CHLAPCI	13,00
-1.06	TECHNICKÁ MÍSTNOST VZT	14,30	-1.17	ŠATNA CHLAPCI	13,70
-1.07	TECHNICKÁ MÍSTNOST UT, ZTI	10,59	-1.18	ŠATNA DĚVKY	13,70
-1.08	SKLAD NÁŘADÍ	48,94	-1.19	WC DĚVKY	8,08
-1.09	KLIDOVÁ KOMORA	4,52	-1.20	UMÝVÁRNA DĚVKY	13,33
-1.10	SKLAD NÁČINÍ	9,96	-1.21	ŠATNA DĚVKY	13,70
-1.11	CHODBA	96,81	-1.22	SKLAD ŠKOLY	32,99

**LEGENDA ELEKTRO:**

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A/230V, POD OMIŤKU, IP20
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ, 10A/230V, POD OMIŤKU, IP20
- PŘEPÍNAČ SCHOŠŤOVÝ, 10A/230V, POD OMIŤKU, IP20
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, 10A/230V, POD OMIŤKU, IP20
- TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ, 10A/230V, POD OMIŤKU, IP44
- POHYBOVÉ ČÍLO STROPNÍ
- ZÁSUVKY POD OMIŤKU, 16A/230V, IP40
- VÝVOD PRO OSUŠEČ RUKOU (DODÁVKA ZAŘÍZENÍ)
- AUTOMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ PISÁROU JE PŘIPOJENO VÝVOD Z NEJBLÍŽŠÍ ELINŠT. KRABICE SVĚTELNÉHO VÝVODU DO TRANSFORMÁTORU, KTERÝ JE DODÁVKOU ZAŘÍZENÍ. Z TOHOTO MÍSTA BUDE PRO VŠECHNY PISÁRY V MÍSTNOSTI VYTRUBKOVÁNA TRASA PRO KABELY, KTERÉ JSOU TAKÉ DODÁVKOU ZAŘÍZENÍ.

Označení svítidla	Název	Světelné zdroje
A3	LED 70W/840, 2 rows, white kouvné, ZK	1 x Sv15120HV, 500mA/150V SG, 70W, 8978m, Ra80, 4000K
A4	LED interiérové, stropní přisazené	1 x LEDLine, 22W, 2720lm, Ra85, 4000K
A5	LED průmyslové základna z PC s AL chladič, difuzor translucenční PC kab. výv. PG 13,5	1 x LEDLine, 22W, 2850lm, Ra85, 4000K
A6	LED průmyslové základna z PC s AL chladič, difuzor translucenční PC kab. výv. PG 13,5, energy saver	1 x LEDLine, 32W, 4840lm, Ra85, 4000K
A7	LED průmyslové základna z PC s AL chladič, difuzor translucenční PC kab. výv. PG 13,5	1 x LEDLine, 58W, 8110lm, Ra85, 4000K
B1	LED, downlight, interiérové kruhové vestavné	1 x LED, 19W, 2090lm, Ra85, 4000K
C1	LED interiérové, nástěnné	1 x LED, 19W, 2090lm, Ra85, 4000K
D1	Přisazené svítidlo, směs hliníkový profil, difuzor plast opál, 77x55x1140mm	LED 30W, 3920lm, 230V, IP65 teplota 3000K

GP, HIP:  PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ BEJČEK, BEDNÁŘ, BĚDŇAR ROZTOCKÝ Přelouč, 3. 10. 00 TEL: 271 772 638 FAX: 272 566 946 E-MAIL: elektro@bebnar.cz HTTP: www.bebnar.cz IČO: 28149788 DIČ: CZ-18149788	KOOPERANT:  BEDNÁŘ elektro projekty IČO: 654 351 655 www.bebnar.cz elektro@bebnar.cz	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
INVESTOR:  MĚSTO ROZTOKY NÁM. 5 KVĚTNA 2, ROZTOKY IČO: 00241610	AKČE: NOVÝ OBJEKT TĚLOCVIČNÝ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROZTOKY - ŽALOV parc.č. 2990/9, 2994/2, k.ú. ŽALOV (bývalá CHELNÁ) ROZTOKY		
PROJEKTOVÝ STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ			
HIP:	ING. PAVEL BEJČEK	DATUM:	12/2019
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	JAROMÍR BEDNÁŘ	ZAKÁZKA Č.:	03/2019
VYPRACOVAL:	BLANKA HAVELKOVÁ	MĚŘÍTKO:	1:75
PROFESE:	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	ČÁST:	D.1.4 d
VÝKRES:	PŮDORYS 1.PP	Č.V.:	03
		ČÍSLO PÁŘE:	