



Označení svítidla	Název	Světelné zdroje
A1	LED 204W/840, 4 rows, white louvre, ZK	1 x 10x15/120HV, 700mA/300V SG, 204W, 2473lm, Ra80, 4000K
A2	LED 144W/840, 4 rows, white louvre, ZK	1 x 10x15/120HV, 950mA/150V SG, 144W, 17075lm, Ra80, 4000K
A3	LED 70W/840, 2 rows, white louvre, ZK	1 x 5x15/120HV, 500mA/150V SG, 70W, 8978lm, Ra80, 4000K
A4	LED interiérové, stropní přisazené	1 x LEDLine, 22W, 2720lm, Ra85, 4000K
A5	LED průmyslové, základna z PC s AL chladič, difuzor translucentní PC kab. výv. PG 13,5	1 x LEDLine, 22W, 2850lm, Ra85, 4000K
A7	LED průmyslové, základna z PC s AL chladič, difuzor translucentní PC kab. výv. PG 13,5	1 x LEDLine, 58W, 8110lm, Ra85, 4000K
B1	LED downlight, interiérové kruhové vestavné	1 x LED, 19W, 2090lm, Ra85, 4000K
C1	LED interiérové, nástěnné	1 x LED, 19W, 2090lm, Ra85, 4000K
D1	Přisazené svítidlo, těleso hliníkový profil, difuzor plast opál, 77x65x1140mm	LED 30W, 3920lm, 230V, IP65 teplota 3000K

**LEGENDA MÍSTNOSTÍ:**

OZN.	NÁZEV	(m2)
1.01	ZÁDVEŘÍ	5,57
1.02	HALA	131,10
1.03	VÝTAH	3,70
1.04	SCHODIŠTĚ	17,05
1.05	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,65
1.06	WC CHLAPCI	10,39
1.07	WC INVALIDÉ	4,23
1.08	WC DĚVKY	8,57
1.09	RECEPCE S OBČERSTVENÍM	9,05

**LEGENDA ELEKTRO:**

- POHYBOVÉ ČIDLO STROPNÍ
- ZÁSUVKY POD OMÍTKU, 16A/230V, IP44
- VÝVOD PRO OSOŠEČ RUKOU (DODÁVKA ZAŘÍZENÍ)
- TAHOVÉ TLAČÍTKO PRO SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ - WC IMOBILNÍ
- PROSVĚTLENÉ RUŠÍČÍ TLAČÍTKO PRO SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ - WC IMOBILNÍ

GP, HIP:	PROJEKTOVÉ KANCELÁŘ BEJČEK BEDNÁŘ ROZTOCKÝ, s.r.o. PRÁHA 3, 130 00 TEL: 271 772 629 FAX: 272 506 845 E-MAIL: info@bejar.cz URL: www.bejar.cz IČO: 26189781 DIČ: CZ-26149788	KOOPERANT:	<b>hel</b> B E D N Á R elektrické projektování 604 665 735 604 361 655 elektra@bednar.cz	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:
INVESTOR:	MĚSTO ROZTOKY NÁM. 5 KVĚTNA 2, ROZTOKY IČO: 00241610			
AKCE:	NOVÝ OBJEKT TĚLOCVIČNÝ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROZTOKY - ŽALOV parc.č. 2990/9, 2994/2, k.ú. ŽALOV (bývalá CHELNA) ROZTOKY			
PROJEKTOVÝ STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ			
HIP:	ING. PAVEL BEJČEK	DATUM:	12/2019	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	JAROMÍR BEDNÁŘ	ZAKÁZKA Č.	03/2019	
VYPRACOVAL:	BLANKA HAVELKOVÁ	MĚŘÍTKO:	1:75	
PROFESE:	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	ČÁST:	D.1.4 d	
VÝKRES:	PŮDORYS 1.NP	Č.V.:	04	