








LEGENDA JÍMACÍ SOUSTAVA:

-  WAT FRANKLINPLUS W60 NA 7,5 METRŮ VYSOKÉM STOŽÁRU
 -  ALMgSi 8 - JÍMACÍ VEDENÍ + SVODY NA PODPĚRÁCH S ROZTEČÍ 30cm
 -  SZ  ZKUŠEBNÍ SVORKA
- NAD HRANICI OCHRANNÉHO PROSTORU NESMÍ ZASAHOVAT ŽÁDNÉ KONSTRUKCE A ZAŘÍZENÍ TZN. NA STŘEŠE NESMÍ BÝT UMÍSTĚNO NIC, CO JE VYŠŠÍ NEŽ 3,6m NAD NEJVYŠŠÍ ATIKOU.

GP, HIP: 	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ BOLESLAV ŠTĚPÁNEK PROJEKČNÍ SÚ. PŘEMYSL 2, 130 00 TEL: 271 772 639 FAX: 222 990 945 E-MAIL: sst@bbd.cz IČ: 26143786 DIČ: CZ-26143786	KOOPERANT: 	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO: B. E. D. N. Á. S. elektr. projekty 604 665 725 604 361 655 elektr@bednars.cz
INVESTOR: 	MĚSTO ROZTOKY NÁM. 5 KVĚTNA 2, ROZTOKY IČO: 00241610		
AKCE:	NOVÝ OBJEKT TĚLOCVIČNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROZTOKY - ŽALOV parc.č. 2990/9, 2994/2, k.ú. ŽALOV (bývalá CIHELNA) ROZTOKY		
PROJEKTOVÝ STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ			
HIP:	ING. PAVEL BEJČEK	DATUM:	12/2019
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	JAROMÍR BEDNÁŘ	ZAKÁZKA Č.:	03/2019
VYPRACOVAL:	BLANKA HAVELKOVÁ	MĚŘÍTKO:	1:200
PROFESE:	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	ČÁST:	D.1.4 d
VÝKRES:	OCHRANA PŘED BLESKEM - ESE	Č.V.:	06
		ČÍSLO PARÉ:	